

		<p>исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>п. 4.4.21 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p> <p>О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.</p>	
1619/1/2.	Руководитель организации не обеспечил наличие информации о проведенной перезарядке в паспорте огнетушителя (ОП-4(Г) АВСЕ № 4 (прачечная))	<p>В соответствии с пунктом 478 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановлением РФ от 17.02.2014 №113.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>п. 4.4.21 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p> <p>О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.</p>	15.01.2017
1619/1/3.	Руководитель организации не обеспечил наличие информации о проведенной перезарядке в паспорте огнетушителя (ОП-4(Г) АВСЕ № 5 (вход под лестницей «вахта»))	<p>В соответствии с пунктом 478 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановлением РФ от 17.02.2014 №113.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>п. 4.4.21 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p> <p>О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.</p>	15.01.2017
1619/1/4.	Руководитель организации не обеспечил наличие информации о проведенной перезарядке в паспорте огнетушителя (ОП-4(З) АВСЕ № 6)	<p>В соответствии с пунктом 478 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановлением РФ от 17.02.2014 №113.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>п. 4.4.21 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p> <p>О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.</p>	15.01.2017
1619/1/5.	Руководитель организации не обеспечил наличие информации о проведенной перезарядке в паспорте огнетушителя (ОП-4(Г) АВСЕ № 7)	<p>В соответствии с пунктом 478 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановлением РФ от 17.02.2014 №113.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>п. 4.4.21 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p> <p>О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.</p>	15.01.2017
1619/1/6.	Руководитель организации не обеспечил наличие информации о проведенной перезарядке в паспорте огнетушителя (ОП-4(Г)	<p>В соответствии с пунктом 478 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановлением РФ от 17.02.2014 №113.</p>	15.01.2017