

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

УНД и ПР Главного управления

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

Предписания № 1619/1/1-12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад №209 комбинированного вида»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой проверки от 27.09.2016 № 1619 подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
“ 10 ” октября 20 16 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1
“ 24 ” октября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1
“ 31 ” октября 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1
проведена плановая проверка государственным инспектором города Красноярска по пожарному надзору Устиновым Александром Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Территории, зданий, помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №209 комбинированного вида» по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 89 «А»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ №209 Масальская Татьяна Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
1619/1/1.	Руководитель организации не обеспечил наличие информации о проведенной перезарядке в паспорте огнетушителя (ОУ-ЗВСЕ № 1 (электрощитовая)	В соответствии с пунктом 478 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в редакции Постановлением РФ от 17.02.2014 №113. Руководитель организации обеспечивает наличие и	15.01.2017